

Акт (справка)
**Об итогах проведения тренировки по эвакуации персонала при
возникновении пожара**

Во исполнение приказа ГБУ ансамбля «Айланай» от 25 сентября 2024г. № 71 -од «О проведении тренировки по эвакуации персонала при возникновении пожара» на объекте была проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным художественным руководителем планом проведения объектовой тренировки, включающих в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в репетиционном зале на первом этаже объекта: 10ч.00 мин. 00сек. Возникновение очага возгорания было обнаружено Колебаевым З.М.

В 10ч. 05 мин. 15сек. им же включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 10ч. 07 мин. 00сек. Колебаевым З.М. отключил общее электроснабжение.

В 10ч. 08 мин. 00сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 10ч. 17 мин. 05сек. эвакуация завершена.

В 10 ч. 18 мин. 00сек. эвакуация была завершена построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников.

Художественным руководителем отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Заведующий хозяйственной частью



Капитуллаев Р.И.